

Aan : Gemeente Den Haag  
Van : J. Kruis  
Datum : 09-04-2018  
Onderwerp : Geluidonderzoek M+P en toetsing aan Activiteitenbesluit

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag  
Postadres  
Postbus 14060  
2501 GB Den Haag  
T (070) 21 899 00  
E info@odh.nl  
I www.odh.nl

## **Memo**

Voor de Omgevingsvergunning (Bouw/RO) van de windturbine aan de Westvlietweg 7 heeft de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) het akoestische rapport dat is overgelegd in het kader van deze procedure reeds getoetst. Zoals wij u eerder berichtten is uit die beoordeling gebleken dat volgens de specificaties van de windturbine (fabrieksgegevens) is aangetoond dat wordt voldaan aan de geluidnorm van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Ter finale controle daarop heeft adviesbureau M+P op 14 februari 2018 in opdracht van de Omgevingsdienst Haaglanden geluidmetingen uitgevoerd. De rapportage met kenmerk M+P.ODH.17.01.2 d.d. 13 maart 2018 treft u als bijlage aan bij deze brief.

Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de meet- en berekeningsmethode die daarvoor in de regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen. Deze methode is erop gericht het geluidsvermogen van de windturbine bij de bron vast te stellen, waarna gevonden waarden worden getoetst aan de waarden die zijn gehanteerd in het door het bedrijf overgelegde akoestisch rapport.

Het nu ingekomen M+P rapport is door ons beoordeeld en akkoord bevonden.

## Conclusie

Uit het rapport van M+P is gebleken dat de windturbine niet meer geluid maakt dan de fabrieksspecificaties van de windturbine waarmee het akoestisch rapport van de Omgevingsvergunning procedure en het onderliggende akoestisch model rekent. Er wordt derhalve voldaan aan de geluidnorm van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er is geen grondslag voor handhaving.